

SVGW  
Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas  
Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Eschenstrasse 10  
CH-8603 Schwerzenbach



## ZERTIFIKAT Nr. 08-068-5 SVGW

**Antragsteller /Hersteller:** AVK International A/S, DK-8464 Galten

**CH-Vertreter:** InterApp AG, CH-6343 Rotkreuz

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas des SVGW, auf den Bericht Nr. **08-068-5** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

- Produkt:** Schieber: Gas-Absperrarmaturen, weichdichtender Keil-Ovalschieber
- Stamm-Bezeichnung:** AVK Serie
- Modelle/Typen:** Serie 02, Serie 06, Serie 36, Serie 38, Serie 46
- Nennweite:** DN 40 – 500 (Typen 02, 06), DN 40 – 200 (Typen 36, 38), DN 50 – 600 (Typ 46)
- Anschlussart:**
- 02, 06: Flanschausführung; Baulänge Reihe 15 (EN 558-1), Reihe 14 (EN 558-1)
  - 36: Abgang beidseitig mit PE-100 Rohrstützen
  - 38: Abgang mit PE-100 und mit Flansch
  - 46: Anschweissenden beidseitig nach EN 12627
- Prüfgrundlage:** 97/23/EG, EN 13774 (07/03), DVGW VP 600
- Zertifizierungsgrundlage:** Bericht, Nr. 02/025/4313/905 (03/03) des EBI, DE- Karlsruhe  
Bericht, Nr. 10/109/4313/905 (03/11) des EBI, DE- Karlsruhe
- Gültigkeit:** Verlängerung bis zum **31.12.2018**
- Zertifiziert für:**
- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar im Verteilnetz
  - einen maximalen Betriebsdruck von 16 bar auf Anlagen
  - Erdgas, Propan/Luft, Butan/Luft und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
  - Umgebungstemperaturen von -20°C bis +60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.3).



SCESp 025

akkreditiert nach:  
SN EN 45011

### SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Leiter/Sachbearbeiter  
Zertifizierungsstelle:

Javier Fernandez

Stellvertreter  
Zertifizierungsstelle:

Nesimi Öner

Zürich, 18.09.2013